



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01291/22

Серия **RU** № **0414932**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубнинская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД "ГИПЕРВЕНТ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 111024, Россия, город Москва, улица 2-я Энтузиастов, дом 5, корпус 2, этаж 1.
Основной государственный регистрационный номер 1187746689470.
Телефон: +79168055189. Адрес электронной почты: 117@hypervent.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД "ГИПЕРВЕНТ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 111024, Россия, город Москва, улица 2-я Энтузиастов, дом 5, корпус 2, этаж 1.
Основной государственный регистрационный номер 1187746689470.

ПРОДУКЦИЯ Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, нормально открытые, типов:
- ГИП-1 НО Е160, ГИП-1 НО Е190 нормально открытые;
- ГИП-1 НЗ Е1 60, ГИП-1 НЗ Е1 90, нормально закрытые;
- ГИП-1 Р Е160, двойного действия (реверсивный);
- ГИП-1 Д Е60, ГИП-1 Д Е90, ГИП-1 Д Е120, нормально закрытые, работающие в режиме дымовых,
прямоугольного сечения, габаритными размерами: по высоте от 100 до 1000 мм, по ширине от 100 до 1000 мм, круглого сечения, диаметрами от 100 до 1000 мм, с электромеханическим или электромагнитным приводом. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.25.12-001-31712697-2022 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ГИП-1».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 990 7

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № ППБ-1310/09-2022 от 30.09.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 04-ОС/23-05/22 от 01.06.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53301-2013 "Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости клапанов типа: ГИП-1 НО Е160 нормально открытый – Е1 60; ГИП-1 НО Е190 нормально открытый – Е1 90; ГИП-1 НЗ Е160 нормально закрытый – Е1 60; ГИП-1 НЗ Е190 нормально закрытый – Е1 90; ГИП-1 Р Е160, двойного действия (реверсивный) – Е1 60; ГИП-1 Д Е60 нормально закрытый, работающий в режиме дымового – Е 60; ГИП-1 Д Е90 нормально закрытый, работающий в режиме дымового – Е 90; ГИП-1 Д Е120 нормально закрытый, работающий в режиме дымового – Е 120; Хранение клапанов – при температуре от минус 30 до плюс 40 °С. Срок хранения клапанов – 18 месяцев с момента отгрузки. Установленный срок службы клапанов – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.09.2022
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 29.09.2022

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грещий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Цицилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)